

**Регламент
взаимодействия структурных подразделений АО «Газпром газораспределение
Ставрополь» и ДЗО при выполнении работ на объектах,
имеющих нарушения охранной зоны, а также факты несоблюдения
нормативных расстояний от объектов капитального строительства и
сооружений до сетей газораспределения и газопотребления**

1. Сотрудники ДЗО в случае выявления нарушений охранных зон, а также наличия фактов несоблюдения нормативных расстояний от объектов капитального строительства и сооружений до сетей газораспределения и газопотребления:

1.1. незамедлительно разъясняют абоненту о необходимости устранения нарушения с выдачей акта – предупреждения/уведомления.

1.2. в случае согласия, абонента в устранении нарушений:

➤ абонент самостоятельно выполняет работы по демонтажу объектов капитального строительства и сооружений;

➤ обращается в ДЗО с заявлением о выполнении работ по переносу газопровода или сооружения на нем из зоны застройки;

1.3. в случае отказа абонента в устранении нарушений, сотрудники ДЗО в срок не более 3-х рабочих дней с момента выявления нарушения формируют, согласовывают у начальника службы (старшего мастера) и передают начальнику ПТО (1 экз.), Юридический отдел (1 экз.) следующий пакет документов:

- акт – предупреждение (на устранение замечаний, нарушений), подписанный заявителем и оформленный в установленном порядке (Приложение);

- рапорт на имя начальника службы (старшего мастера);

- схему расположения объектов капитального строительства и сооружений с указанием расстояний до сетей газоснабжения;

- фотоматериалы;

При необходимости, инженерно-технические работники службы уточняют трассу прокладки сетей газораспределения и газопотребления на местности приборным методом, с корректировкой имеющейся схемы расположения объектов капитального строительства, либо сооружений, до сетей газораспределения и газопотребления.

2. Юридический отдел ДЗО незамедлительно рассматривает представленный пакет документов с начальником ПТО ДЗО в течение 3-х рабочих дней подготавливает и направляет:

2.1. письменные запросы в органы исполнительной власти о предоставлении информации, касающейся установления собственника земельного участка, либо запрашивает иную информацию, касающуюся лица, допустившего нарушение (*виновник не установлен*);

2.2. досудебное уведомление (заказным письмом с уведомлением) с указанием срока его исполнения (*виновник установлен*);

3. При согласии абонента в устранении нарушений см. п.1.2.

4. В случае отсутствия в течение одного месяца со стороны виновника нарушения, каких – либо действий, направленных на их устранение:

4.1. слесаря ДЗО по эксплуатации и ремонту газопроводов и сооружений на них совместно с начальником службы

- уточняют факт наличия нарушения;
- предоставляют в ДЗО ПТО и в Юр. отдел обновленный пакет документов в полном объеме, актуальный по состоянию на дату предоставления;

4.2. Юридический отдел ДЗО подготавливает и направляет заказными письмами с уведомлением повторные досудебные уведомления лицам, допустившим нарушения;

5. В случае неисполнения требований повторных досудебных уведомлений в течение одного месяца, ответственный Юридического отдела ДЗО в срок не более 10 рабочих дней подготавливает и направляет иски в суд.

6. Назначенная приказом комиссия ДЗО по охраняемым зонам газопроводов:

6.1. по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц - рассматривает информацию по имеющимся нарушениям;

6.2. определяет категорию нарушения с выделением объектов, нарушения на которых, являются особо – опасными;

6.3. после получения решения суда - принимает решение о выполнении мероприятий, направленных на устранение нарушений:

- в случае выигранного решения суда (см. п.1.2.);
- в случае принятия судебными органами решения не в пользу ДЗО - силами Общества.

6.4. подводит итоги о проделанной работе.

7. Начальники участков (старшие мастера) ДЗО еженедельно по понедельникам (до 12.00) предоставляют ответственному сотруднику ПТО актуальную, полную и достоверную информацию по вопросу выполнения работ на объектах, собственники которых обратились в ДЗО с письменным обращением об устранении нарушений охраняемых зон, а также фактов несоблюдения нормативных расстояний от объектов капитального строительства и сооружений до сетей газораспределения и газопотребления.

7.1. В течение 1 рабочего дня с момента получения информации от начальников участков (старших мастеров) - ДЗО вносит корректировки в имеющийся реестр нарушений охраняемых зон газопроводов и направляет по электронной почте MarchenkoAA@stavkragaz.ru. не позднее 17:00 еженедельно по вторникам.

7.2. Еженедельно (каждый вторник до 17:00 час) Марченко А.А. (главный специалист ПТО) АО «Газпром газораспределение Ставрополь» - осуществляет сбор актуальной и достоверной информации по объектам, имеющим нарушения охраняемых зон и по результатам их устранения.

7.3. Ежемесячно по согласованию с начальником ПТО Бодренко К.А. – Марченко А.А. предоставляет руководству Общества информацию по объектам, имеющим нарушения охраняемых зон, и по результатам работ по их устранению.

**Заместитель генерального директора –
главный инженер**



А.А. Александров

Разработчик: А.А. Марченко

(Место для штампа)

АО «-----»
Адрес ДЗО
СПГ, РЭС, РЭУ и т.д
Адрес службы

«____» _____ 202__ г.

Абоненту _____

По адресу: _____

Телефон: _____

Акт предупреждения № _____
(На устранение замечаний, нарушений)

Согласно Национального стандарта ГОСТ Р 54983-2012, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления», ГОСТ Р 56880 от 2016 Порядок организации и проведения работ в охранных зонах сети газораспределения, утвержденных Приказом от 30 декабря 2020 г. № 531 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, «Федерального Закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 20.06.1997 г. №116, «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354, «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.07.08г. №549, «Порядка содержания и ремонта ВДГО в РФ», утвержденного Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.06.09г. №239, договора ТО ВДГО, «Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. №878» **в целях обеспечения безопасной эксплуатации газопроводов, исключения аварийных ситуаций, Вам необходимо**

- Приостановить выполнение работ в охранной зоне газопровода _____
- Приостановить строительные и земляные работы в связи с несоблюдением нормативного расстояния до газопровода _____

- Принять меры по устранению выявленного нарушения, замечания _____

_____, в случае невозможности самостоятельно устранить нарушение или замечание, Вам необходимо обратиться в АО «-----» адрес ДЗО

В случае не выполнения выше указанных требований, будем вынуждены обратиться в органы исполнительной власти для принятия мер в соответствии с действующим законодательством.

Об устранении замечаний Вам необходимо уведомить АО «_____» СПГ, РЭС, РЭУ и т.д по адресу: _____ тел. _____

Представитель _____ СПГ, _____ РЭС, _____ РЭУ _____ и _____ т.д
_____ должность _____ подпись _____ ФИО

Уведомление получил _____ ФИО

_____ подпись _____